

Технические условия
на проектирование газоснабжения объекта
**«Монтаж дополнительного котла ВК-22 на территории базы ЦТОРТ Варьеганского
месторождения»**

1. Цель: Строительство газопровода для подключения дополнительного котла ВК-22 котельной ЦТОРТ Варьеганского месторождения производительность – 3,15 МВт.

2. Место расположения проектируемого объекта: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.о.г. Радужный, Варьеганское месторождение, база ЦТОРТ.

3. Исходные данные:

3.1. Рабочий агент - попутный нефтяной газ.

3.2. Точка «Г1» подключения в районе котельной ЦТОРТ Варьеганского месторождения к действующему наружному газопроводу – Ø 57х5,0 мм.

3.3. Температура газа в точке подключения 20-45°C.

3.4. Давление в точке подключения – 3,0 кгс/см².

3.5. Диаметр проектируемого газопровода – Ø 57 мм.

3.6. Протяженность инженерных сетей – проектируемый участок газопровода Ø 57*5,0 мм от точки «Г1» врезки в районе котельной ЦТОРТ в надземном исполнении до ввода в блок – 14 м; Протяженность прохождения трассы газопровода уточнить обследованием.

3.7. Режим работы – сезонный.

4. Требуется:

4.1. Проектом разработать разделы проектной и рабочей документации на газоснабжение котла ВК-22 производительностью 3,15 МВт, выполненную в соответствии с требованиями норм и правил на строительство газопровода и подключение.

4.2. Обеспечить подключение проектируемого трубопровода к действующему газопроводу котельной Ø 57*5,0 мм.

4.3. Разработать проектные решения по охране объектов и оснащению объектов проектирования системами антитеррористической защиты.

4.4. Дополнительные исходные данные для проектирования предоставляются по дополнительному запросу.

Приложение: Схема прохождения трассы газопровода от точки врезки «Г1» в районе котельной ЦТОРТ до дополнительного блока с котлом ВК-22 на базе ЦТОРТ на 1 л. в 1 экз.

Схема прохождения трассы газопровода от точки врезки «Г1» в районе котельной ЦТОРТ до
дополнительного блока с котлом ВК-22 на базе ЦТОРТ

